

ФОП Доброхлоп Єгор Миколайович

**Висновок №06-04-25-ТО
Експертного будівельно-технічного обстеження**

ФОП «Доброхлоп Єгор Миколайович»



Доброхлоп Є.М.



ЕКСПЕРТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ДОБРОХЛОП МИКОЛА ІВАНОВИЧ

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів
робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Серія СЕ №000768

ГО «ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА
ОХОРОНА МІСТА КИЄВА»

01001, м. Київ, вулиця Євгена Чикаленка, 25

Висновок №06-04-25-ТО

Експертного будівельно-технічного обстеження

На запит Громадського об'єднання «ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА МІСТА КИЄВА» щодо підтвердження доступності будівлі та приміщення Громадського об'єднання «ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА МІСТА КИЄВА» за адресою: м. Київ вулиця Євгена Чикаленка, 25, вимогам до надавача освітніх послуг, в частині наявності умов для вільного доступу до приміщенням Громадського об'єднання «ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА МІСТА КИЄВА» за адресою: м. Київ вулиця Євгена Чикаленка, 25, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, правил і стандартів для нежитлового приміщення та чинного законодавства України, повідомляю наступне:

З зовнішнього боку головного входу до будинку розташований виготовлений із негорючих матеріалів ганок 2,4*0,9 м. та сходи 3,0*0,6м. Для доступу маломобільних груп населення згідно пункту 6.1.2 ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд», встановлено розумне пристосування у вигляді піднімального пристрою з переміщенням паралельно нахилу сходів. Така конструкція вхідної групи відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд». Ширина встановлених вхідних дверей 1,4 м, ширина широкої ступки 0,9 м, поріг вхідних дверей 0,02 м. Конструкція вхідних дверей дозволяє використовувати розумне пристосування, що відповідає вимогам п.6.1.5 ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд».

На вхідній групі, на висоті 1,2 м від поверхні покриття встановлено тактильний інформаційний показчик (тактильна табличка), на якій шрифтом Брайля продубльовано інформацію про об'єкт, адреса та часи роботи.

В середині головного входу до будинку розташовані виготовлені з негорючих матеріалів площадка, розмірами 3,2 x 2,0 м і сходи розмірами 1,5*1,8 м. Для доступу маломобільних груп населення до ліфту, розташованого на 1 поверсі, згідно пункту 6.1.2 ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд», встановлено розумне пристосування у вигляді піднімального пристрою з переміщенням паралельно нахилу сходів. Така конструкція відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд».

Будівля обладнана ліфтом, з шириною дверного прорізу, максимально наближеному до 0,9 м, що відповідає вимогам пункту 6.3.3.2 ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд».

Вхідні двері в приміщення Громадського об'єднання «ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА МІСТА КИЄВА» мають ширину 0,93 м, поріг вхідних дверей 0,02 м. Внутрішні просвіти дверей не менше 0.9 м., не мають перепадів по висотам та порогів. Ширина проходів у приміщенні не менше 1.2м, що відповідає вимогам п. 6.2.4 ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд».

В результаті експертизи встановлено що приміщення Громадського об'єднання «ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА МІСТА КИЄВА» за адресою: м. Київ вулиця Євгена Чикаленка, 25, відповідає нормам щодо створення безбар'єрного простору для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, а саме ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».


Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ вулиця Євгена Чикаленка, 25, відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд».

Таким чином, підтверджую доступність будівлі та приміщення Громадського об'єднання «ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА МІСТА КИЄВА» за адресою м. Київ вулиця Євгена Чикаленка, 25 вимогам до надавача освітніх послуг, в частині наявності умов для вільного доступу до приміщенням Громадського об'єднання «ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА МІСТА КИЄВА» за адресою м. Київ вулиця Євгена Чикаленка, 25, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, правил і стандартів для нежитлового приміщення та чинного законодавства України.

Додається:

- Фото – 2арк.
- Копія сертифікату – 1арк.

Експерт



Доброхлоп М.І.

Фото 1.



Фото 2.



04.04.2025

Експерт




Доброхлоп М.І.

Фото 3.



Фото 4.



04.04.2025

Експерт



Доброхлоп М.І.



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000768

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Доброхлоп Микола Іванович
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії
від 18.09.2012 № 8, затвердженим президією
Комісії 19.09.2012 № 8-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 19.09 2012 року
за № 717.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель
і споруд.

Дата видачі 19.09 2012 року

Голова (підпис голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії

Барзилович Д.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

