




ФОП Доброхлоп Єгор Миколайович

Висновок №07-04-25-ТО
Експертного будівельно-технічного обстеження

ФОП «Доброхлоп Єгор Миколайович»



Доброхлоп Є.М.



ЕКСПЕРТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ДОБРОХЛОП МИКОЛА ІВАНОВИЧ

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів
робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Серія СЕ №000768

ГО «ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА
ОХОРОНА МІСТА КИЄВА»

01001, м. Київ, вулиця Євгена Чикаленка, 25

Висновок №07-04-25-ТО

Експертного будівельно-технічного обстеження

На запит Громадського об'єднання «ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА МІСТА КИЄВА» щодо підтвердження доступності приміщення, взятого в користування Громадським об'єднанням «ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА МІСТА КИЄВА» за адресою: м. Київ проспект Романа Шухевича, 7, (в подальшому «Навчального приміщення за адресою: м. Київ проспект Романа Шухевича, 7») вимогам до надавача освітніх послуг, в частині наявності умов для вільного доступу до Навчального приміщення за адресою: м. Київ проспект Романа Шухевича, 7, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, правил і стандартів для нежитлового приміщення та чинного законодавства України, повідомляю наступне:

З зовнішнього боку головного входу до будинку розташований виготовлений із негорючих матеріалів ганок напівкруглої форми, шириною 3,6*2,4 м. Висота ганку над по верхньою прилеглої території 0,02 м, що відповідає Ширина встановлених входних дверей 1,7 м, ширина широкої ступки 0,9 м, поріг входних дверей 0,02 м. Конструкція входних дверей відповідає вимогам п.6.1.5 ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд».

На входній групі, на висоті 1,2 м від поверхні покриття встановлено тактильний інформаційний показник (тактильна табличка), на якій шрифтом Брайля продубльовано інформацію про об'єкт, адреса та часи роботи.

Внутрішні проsvіти дверей не менше 0.9 м. Двері не мають перепадів по висотам, пороги дверей 0,02 м. Ширина проходів всередині приміщення не менше 1.2м, що відповідає вимогам п. 6.2.4 ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд».

В результаті експертизи встановлено що Навчальне приміщення за адресою: м. Київ проспект Романа Шухевича, 7, відповідає нормам щодо створення безбар'єрного простору для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, а саме ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ проспект Романа Шухевича, 7, відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд».

Таким чином, підтверджую доступність приміщення, взятого в користування Громадським об'єднанням «ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА МІСТА КИЄВА» за адресою: м. Київ проспект Романа Шухевича, 7, вимогам до надавача освітніх послуг, в частині наявності умов для вільного доступу до Навчального приміщення за адресою: м. Київ проспект Романа Шухевича, 7, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, правил і стандартів для нежитлового приміщення та чинного законодавства України.

Додається:

- Фото – 2арк.
- Копія сертифікату – 1арк.

Експерт



Доброхлоп М.І.

Фото 1.



Фото 2.



08.04.2025

Експерт



Доброхлоп М.І.

Фото 3.



Фото 4.



08.04.2025

Експерт



Доброхлоп М.І.



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000768

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Доброхлоп Микола Іванович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія:

Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії

від 18.09.2012 № 8, затвердженням президією

Комісії 19.09.2012 № 8- Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 19.09 2012 року

за № 717

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель

і споруд.

Дата видачі 19.09 2012 року

Голова (підпис голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

